

Rutin utdragning provisoriska kablar

Syfte

Beskriva arbetssätt vid utdragning av provisoriska kablar över vägar och GC-vägar.

Omfattning

Rutinen/instruktionen omfattar all personal som medverkar vid Felsökning/felavhjälpning Skellefteå Kraft Elnät AB.

Ansvar

Affärsenhetschef Lokalnät och ansvarig arbetsledning hos Entreprenör med avtal felavhjälpning hos Skellefteå Kraft Elnät ansvarar för att rutinen följs. Processledare underhålla nät ansvarar för en årlig genomgång av rutinen. Alla som arbetar i rutinen ansvarar för att felaktigheter återkopplas till processledare underhålla nät.

Beskrivning

Utdragning av provisoriska kablar sker vid tillfälliga anslutningar och vid driftstörningar (Kabelfel). Kabel som läggs ut tillfälligt ska skyddas från åverkan och ej utgöra något hinder för trafik och allmänhet. Förläggning på väg och GC-väg bör undvikas, endast tillfällig förläggning till första arbetsdag gäller när det inte finns risk för plogning. Vid tjälfri mark grävs kabel ned under körbanan första arbetsdagen, tillstånd hos väghållaren söks i efterhand. Alternativt är att vägkorsningen utförs i luft med tillräcklig höjd (godkänd höjd) över vägen. Entreprenören ansvarar för skyltning och avstängningar och markeringar under tiden för provisoriet. Vid förläggning över åker- och skogsmark införskaffas tillstånd av markägare.